

**Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowę i modernizację strażnicy OSP
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Korzeniewie”**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Mycielin udziela wyjaśnienia na złożone pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz projekt witryny szklanej zewnętrznej.
2. Prosimy o podanie dokładnych parametrów paneli podłogowych oraz płytek podłogowych i ściennych.
3. Ze względu na rozbieżność w dokumentacji prosimy o sprostowanie jaki styropian uwzględniono w ociepleniu elewacji - 12 cm czy 14 cm oraz ile warstw papy użyto na izolacje posadzek na gruncie i nad parterem.
4. Prosimy o wyjaśnienie jaki styropian użyto do ocieplenia dachu oraz posadzek na gruncie i nad parterem.
5. Prosimy o podanie dokładnych warstw podkładowych i ich grubości pod opaskę z kostki wokół budynku.
6. Prosimy o informację czy wyposażenie np. stoliki, krzesła, będące widoczne w dokumentacji projektowej należy do przedmiotu wyceny. Jeśli tak prosimy o podanie dokładnych parametrów.
7. W opisie sposobu przygotowania oferty w SIWZ punkt 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Czy kosztorys ofertowy musi być identyczny z załączonym przedmiarem? Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian ilościowych oraz nakładów materiałowych?

- Ad. 1 Wyceny stolarki należy dokonać w oparciu o załączony projekt i przedmiar robót. Zamawiający nie posiada odrębnego zestawienia stolarki okiennej. Witrynę szklaną należy wykonać i wycenić wg. indywidualnego rozwiązania Wykonawcy. W projekcie w p. 2.10 wskazano przykładowe rozwiązania wybór należy do Wykonawcy.
- Ad.2 W wycenie należy uwzględnić panele o klasie ścieralności AC4, natomiast płytki podłogowe i ścienne w klasie 4.
- Ad.3 W ociepleniu elewacji należy uwzględnić styropian FS15 o grubości 14 cm. Na izolację posadzek należy wycenić 2x folia izolacyjna PCV , a nad parterem 1 warstwa folii izolacyjnej PCV.
- Ad.4 Do ocieplenia dachu należy przyjąć przy wycenie średnia grubość styropianu 50 cm, co daje 50,72 m³ styropianu. Do ocieplenia posadzek na gruncie należy uwzględnić styropian grubości 10 cm na powierzchni pomieszczenia świetlicy, a nad parterem styropian grubości 2 cm na całej powierzchni.
- Ad.5 Grubość warstw podkładowych pod opaską z kostki wokół budynku zawiera przedmiar robót poz. 140; 141.

Ad.6 Wyposażenie w stoliki i krzesła nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad.7 Kosztorys ofertowy musi być identyczny z załączonym przedmiarem.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian ilościowych oraz nakładów materiałowych.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski