

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KALISZU**

**Telefony:**

- informacja o numerach

wewnętrznych /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10

- fax. /62/ 767-76-42


- e-mail [psse.kalisz@pis.gov.pl](mailto:psse.kalisz@pis.gov.pl)

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej [higiena.komunalna@psse-kalisz.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-kalisz.pl)

ul. Kościuszki 6  
62-800 Kalisz  
[www.psse-kalisz.pl](http://www.psse-kalisz.pl)

ON-HK.9012.9.15.2020



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

**stwierdza**

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Danowiec w gminie Mycielin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (próbki pobrane w dniach 03.03., 02.06., 29.09., 27.10. oraz 17.11.2020 r.) realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Wójta Gminy Mycielin, wykonanych przez:
  - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Zielona Łąka 14a w Pleszewie nr:  
121 (nr próbki 276), 318 (nr próbki 774), 631 (nr próbki 1551), 969 (nr próbki 1723), 1006 (nr próbki 1805),
  - b) Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu nr:  
130P/02.11.2020-1/Z (nr próbki 20/34364/P),
- 2) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
  - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Mycielin wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
  - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Mycielin,
  - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Mycielin w ramach kontroli wewnętrznej,
  - wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach 10.08. i 11.08.2020 r.), zgodnie

z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2020, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-932/2020, HKL/N-933/2020, HKL/N-934/2020, HKL/N-945/2020, HKL/N-946/2020, N/1561/2020/LB-WG/PCH/, N/1561/2020/LB-AS/PGC,PLC/,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Danowiec w gminie Mycielin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Do wiadomości:

1. a/a.