


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10
- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10
- fax. /62/ 767-76-42
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
www.psse-kalisz.pl



ON-HK.9012.9.16.2020

Kalisz, dn. 16 grudnia 2020 r.

**Wójt Gminy Mycielin
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Kościelec w gminie Mycielin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (próbki pobrane w dniach 03.03., 02.06., 29.09., 27.10. oraz 17.11.2020 r.) realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Wójta Gminy Mycielin, wykonanych przez:
 - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Zielona Łąka 14a w Pleszewie nr:
121 (nr próbki 277), 318 (nr próbki 775), 631 (nr próbki 1552), 969 (nr próbki 1724), 1006 (nr próbki 1806),
 - b) Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu nr:
130P/02.11.2020-1/Z (nr próbki 20/34365/P),
- 2) analizy podjętych przez Wójta Gminy Mycielin działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniem z badań nr 504 (próbka nr 1236),
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Mycielin wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Mycielin,

- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Mycielin w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach 03.08. i 04.08.20 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2020, udokumentowanych sprawozdaniami nr:
HKL/N-891/2020, HKL/N-892/2020, HKL/N-893/2020, HKL/N-894/2020,
HKL/N-915/2020, N/1516/2020/LB-WG/PCH/, N/1516/2020/LB-AS/PGC/,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Kościelec w gminie Mycielin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegających na dezynfekcji stacji podchlorynem sody oraz gruntowe płukanie sieci została potwierdzona sprawozdaniem z badań wymienionym w punkcie 2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Do wiadomości:

1. a/a.